

## OGŁOSZENIE

**o wyjaśnieniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na realizację zadania pn.

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:**

- Zadanie nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chyby \***  
**Zadanie nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Serbinów 1 \***  
**Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona \***  
**w części dotyczącej:**  
**Zadanie nr 3: Budowa stacji wodociągowej w Mniowie ul. Zielona**

Nawiązując do ogłoszenia w BZP (nr **540864-N-2020**, data zamieszczenia: **2020-05-18**) Zamawiający:  
Gmina Mniów, ul. Centralna 9, 26-080 Mniów - w związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - kierując się art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami*) udziela wyjaśnienia w zakresie  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

### Pytanie nr 1.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie jak i analizie dokumentacji geologicznej stwierdziliśmy, iż  
budowa będzie prowadzona w terenie silnie nawodnionym, a więc bagiennym. Ponadto z dokumentacji  
geologicznej wynika, że usuwana warstwa toru i ziemi musi być co najmniej dwukrotnie większa niż  
przewidują przedmiary, co będzie skutkowało znacznie większymi nakładami materiałów, transportu i  
robocizny w celu dotrzymania rzędnych projektowanej drogi dojazdowej. Zaznaczamy również, że podczas  
robót drogowych może dojść do konieczności odwodnienia terenu czego przedmiary nie przewidują. W  
związku z powyższym (nazwa firmy) prosi o doprecyzowanie zakresu i ilości robót ziemnych oraz drogowych  
na przedmiotowym zadaniu lub dopuszczenie powykonawczej formy rozliczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający w swoim ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dokonał opisu przedmiotu  
zamówienia, a zakresy robót zawarte zostały w załącznikach: - Dokumentacji Projektowej,  
- Przedmiarach Robót, - STWiORB, - Dokumentacji Geotechnicznej. Ponadto w rozdz. 24 SIWZ  
przedstawiono sposób obliczenia ceny zamówienia, który jest wiążący dla wszystkich  
potencjalnych oferentów. Zamawiający w swoim ogłoszeniu załączył wszystkie dokumenty jakie  
posiada w przedmiocie zamówienia, niczego nie zatajając przed oferentami, w oparciu o dokumenty  
otrzymane od Wykonawcy projektu. Jak ustalono, przedstawiciel (nazwa firmy) dokonał w obecności  
Kierownika GZUK przejazdu do miejsca lokalizacji studni, nie dokonując żadnych wykopów i  
odkrywek gruntu, a następnie przedstawił Zamawiającemu swoje propozycje zmian. Czynności  
takie mogą prowadzić do stawiania domysłów, a nie stwierdzenia stanu faktycznego, że roboty będą  
wymagać większych nakładów niż przedstawiono w przedmiarach, tak więc na obecną chwilę nie  
mogą być rozpatrzone przez Zamawiającego w sposób proponowany przez stawiającego zapytanie.**

**Tadeusz Lisowski**  
inspektor

ds. budownictwa i realizacji inwestycji  
Upr. bud Nr KL-58/87

mgr inż Aneta Kozieł

Kierownik referatu

Gospodarki Komunalnej,

Planowania Przestrzennego,

Inwestycji i Budownictwa

**WÓJT**  
mgr Piotr Wilczak